



Nowogrodziec, dnia 27 lipca 2017r.

WYKONAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy zamówienia publicznego nr ZPU/03/2017pn.

**„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Zebrzydowej (etap II)
i w Godzieszowie wraz z przyłączami”**

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 24.06.2017 241705-2017-PL

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytanie dotyczące treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stąd Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Inwestor dopuszcza wykonanie przecisku sterowanego rurą PE-RC Ø 200 mm na długości 247,0 m, zamiast przecisku sterowanego z rur kamionkowych (poz. nr 13 scalonego przedmiar robót)?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonanie przewiertu sterowanego z rur PE- RC pod warunkiem:

- zachowania odpowiednich spadków,
 - zachowania odpowiednich średnic,
 - zachowania odpowiednich zagłębień,
- oraz uzyskania odpowiedniej zgody na zmianę technologii od administratora drogi.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

Jacek Ruchała